

広島県情報プラザ 防火設備定期検査 対象設備一覧表

階	防火扉		防火シャッター		備考	床面積(m ²)	主な室 (共有部分を除く)
	(片開)	(両開)※	手動巻き上げ	電動巻き上げ			
6 R						561	機械室 他
5	3	2	7			978	テナント
4	3	2	7			978	テナント
3	3	2	7			978	テナント
2	5	3	11			2,828	文書館、貸会場、テナント
1	4	1	13	3	図書館：高所4.5mあり	5,108	図書館、テナント、レストラン、防災センター
B1			1	1		5,054	書庫、駐車場、機械室
B2	1					6,997	貸会場、書庫、駐車場、機械室、協力会社従業員控室
計	19	10	46	4		延床面積 23,674 m ²	

(資料から)

連動制御盤	感知器			自動閉鎖装置		防煙垂れ壁	換気ダクト 防火ダンパー	排煙ダクト 防火ダンパー
	煙式		熱式	シャッター	扉※			
	イオン式	光電式						
自火報	0	133	2	50	39	17	219	85

※両開き：×2で計算

	日	月	火	水	木	金	土	参照
図書館	9:30~17:00	休館	9:30~19:00	9:30~19:00	9:30~19:00	9:30~19:00	9:30~17:00	① 祝：休み。職員の出勤 8：30-
文書館	休館	8:30~17:00	8:30~17:00	8:30~17:00	8:30~17:00	8:30~17:00	8:30~12:00	① 祝：休み。職員の出勤 8：30-
貸会場	8:30~最終21:00	←	←	←	←	←	←	② 祝：休み
テナント	休日	8:30~17:30	8:30~17:30	8:30~17:30	8:30~17:30	8:30~17:30	休日	祝：休み。休みに勤務者がいる場合がある
駐車場	6:30-22:00	←	←	←	←	←	←	③

① 毎年、図書館の3月中の約2週間は、来館する方の図書の閲覧は不可。図書の整理中。

② 文書館・貸会場は、同じ2階のため、共に休みの日に。また、1階にある文書館出入口の防火シャッターは、図書館出入口と隣接している。

③ 駐車場は、全館（図書館・文書館・貸会場・テナント・レストラン）の利用者がいない場合に、閉鎖（施錠）となる。

広島県情報プラザ 防火設備定期検査 対象設備一覧表

階	防火設備	仕様	場所	個数
6	なし		-	0
5	防火扉	片開き	西側 消火栓前	1
			東側 階段	1
		両開き	東側 コンベンションホール面 通路端	1
			西側 階段	1
	防火シャッター	手動	通路 コンベンションホール面 ガラス前	7
4	防火扉	片開き	西側 消火栓前	1
			東側 階段	1
		両開き	東側 コンベンションプラザ面 通路端	1
			西側 階段	1
	防火シャッター	手動	通路 コンベンションプラザ面 ガラス前	7
3	防火扉	片開き	西側 消火栓前	1
			東側 階段	1
		両開き	東側 コンベンションプラザ面 通路端	1
			西側 階段	1
	防火シャッター	手動	通路 コンベンションプラザ面 ガラス前	7
2	防火扉	片開き	西側 消火栓前	1
			東側 階段	1
			東側 コンベンションプラザ面 通路端	1
		両開き	東側 文書館出入口 内	1
			渡り廊下 喫煙室側	1
			西側 階段	1
	防火シャッター	手動	通路 コンベンションプラザ面 ガラス前	8
				文書館 開架室
1	防火扉	片開き	東側 階段	1
			コンベンションプラザ東側 出入口	1
		両開き	図書館 東側出入口 内	1
			北側玄関内 傍 階段	1
	防火シャッター	手動	西側 階段	1
		電 動	コンベンションプラザ西側階段上	3
			図書館 開架室	3
		手動	図書館 開架室	3
			図書館 出入口	1
			文書館 出入口 (らせん階段前)	1
			レストラン出入口 外	1
		レストラン内 コンベンションプラザ面	2	
		レストラン内 厨房内 南側出入口	1	
		防災センター (警備室) 内 窓前	1	
地下1階	防火シャッター	手動	多目的ホール効果室内 窓前	1
		電 動	駐車場 B1F⇔B2F境 車路	1
地下2階	防火扉	片開き	ホワイエ トイレ出入口	1